

ASTATO Kft

9730 Kőszeg
Petőfi tér 13.**Délalföldi
Gázzolgáltató
Részvénytársaság**6724 Szeged
Pálcz u. 44.
H-6701 Szeged, Pf.: 6.telefon 06 62 569 600
fax 06 62 473 943
06 62 493 335

OROK IKTATÓSZÁMA

IKTATÓSZÁM

201/6- 95 /06/K

GVVINTÉZŐ

Aszódi János

TÁRGY

ASTATÓ légbevezetők alkalmazása

www.degaz.hu

Szeged, 2006. július 31.

Tisztelt Forgalmazó!

Örömmel szolgál, hogy termékeikkel hozzájárulnak a légbevezetők választékának bővítéséhez. Társaságunk nem hatóság, és így engedélyezési joggal sem rendelkezik. Ebből következően nincs jogunk vitatni az ÉMI TÜV alkalmasságot megállapítható szakvéleményét sem, amit természetesen elfogadunk.



Nem emelünk kifogást – sem szakmai, sem más tekintetben – a társaságuk által forgalmazott légbevezetők alkalmazása ellen.

Felhívjuk azonban a figyelmüket arra, hogy az „A” és a „B” típusú gázfogyasztó készülékek levegő ellátására vonatkozó adatokat a gáztervezőnek kell meghatározni, és őneki kell az annak megfelelő elemet kiválasztania. A kiválasztott elemek kézi működtetéssel ne legyenek elzárhatóak.

Kérjük, hogy erre hívják fel vásárlóik figyelmét a későbbi viták és félreértések elkerülése érdekében.

**DÉLALFÖLDI GÁZZSZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZEGED**

Üdvözléssel:

Balla Zsolt
Műszaki és Informatikai
IgazgatóhelyettesAszódi János
Osztályvezető