



**MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL  
MŰSZAKI FELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG**

ASTATO Kft.

9730. Kőszeg  
Petőfi tér 13.

Ikt.szám: 2/2772-01/30000/2006.

Üi: Altnöder Béla  
Ü.intézőjük: Roux Kevin

Budapest, 2006. október 18.

**Tárgy:** Tájékoztatás


Hivatkozással a 2006. 09.05-én és 2006. 10.02-án kelt levelükre – melyben az ASTATO S.A /francia/ gyártmányú 2A 30, 2A 45, AERA HY 40, ISOLA 2.30, ISOLA 2.45, fali ST M30, fali STM 45, fali STM hy, fali STM max 30, fali STM mac 45 és fali STM hy mac típusú légbevezető alkalmazásával kapcsolatos állásfoglalásunkat kérik – a következő tájékoztatást adjuk, a benyújtott dokumentáció alapján:

1. A francia ASTATO S.A gy. légbevezető elemek – mely önszabályozó módon egy helyiség egyenletes, folyamatos légbeáramlást biztosít légnyomás különbség esetén – egy független francia vizsgáló intézet bevizsgálásával /CSTB/ rendelkezik az E51-732 Európai norma szerint.
2. A hazai forgalmazáshoz az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs KHT A-872/2000. számon Építőipari Műszaki Engedélyt adott ki 2006. 05.24-én.

A fenti dokumentumok birtokában – a mellékletben bemutatott és megnevezett légbevezetők forgalmazása és beépítése ellen kifogást nem emelünk. Természetesen a gázüzemű készülékek elhelyezésénél légellátásának tervezésénél figyelembe kell venni a vonatkozó GMSZ előírásait.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.



  
dr. Barabás László  
igazgató