

iktatószám: 337/7-44/2007
ilyintéző: Kovács Gusztávné**ROUX Kevin**
Vállalati képviselő**ASTATO Kft.**
Kőszeg
Petőfi tér 13. sz.
9730**Tárgy:** Hozzájárulás ASTATO légbevezető berendezések alkalmazásához**Tisztelt ROUX Kevin Úr!**

Társaságunkhoz benyújtott dokumentumok szerint, az ASTATO légbevezető berendezések rendelkeznek a hazai forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel, amelyek az alábbiak:

- Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs KHT A-872/2000. számon, 2000.05.24-én kiadott Építőipari Műszaki Engedélye (UE: A-2046/2006), valamint a
- Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2/2772-01/30000/2006. iktatószámú tájékoztatása, amelyet az ASTATO légbevezető elemek alkalmazhatóságával kapcsolatban adott ki.

Fenti dokumentumok alapján az ASTATO légbevezető elemek alkalmazásához hozzájárulunk.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a nyílt égésterű, „A” és „B” típusú - a helyiség légterével közvetlen kapcsolatban lévő- gázfogyasztó készülékek helyiségének légellátás-szellőzés biztosításának módját, légbevezető típusát, jellemzőit, elhelyezését, darabszámát a gáztervezőnek kell meghatároznia. A légbevezető elemek a nyílt égésterű gázfogyasztó készülékek helyiségeinek légellátására alkalmasak legyenek.

Részletes szabályozást a TT 4000/93 számú technológiai utasításunk 2006. december 01-én hatályba lépett kiadásának IV. fejezet 3. „A gázfogyasztó készülékek légellátása, helyiségének szellőzése, az égéstermék elvezetése” című pontja tartalmazza, elérési útja <http://www.tigaz.hu/> (Társaságunkról, Partnerekről, Technológiai utasítások). Az utasításban a GMBSz előírásait figyelembe vettük.

A légbevezetők rendelkezzenek termék megfelelőség igazolással. A megfelelőség igazolása legalább a 3/2003. (I. 25.) BM – GKM – KvVM együttes rendelet „az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól” 4. számú melléklet 2. pontja, ii) Szállítói megfelelőségi nyilatkozat, második lehetőség (3) szerinti legyen.

Kérjük, hogy a forgalmazás során, a termék kísérő dokumentumában legyen utalás arra, hogy a légbevezető alkalmas a nyílt égésterű gázfogyasztó készülékek helyiségének légtelítés-szellőzésének biztosítására, valamint rendelkezik egy állandó minimum léghozammal, amely nem lezárható, ill. emberi beavatkozással a minimum léghozam nem csökkenthető.

Hajdúszoboszló, 2007. január 05.

Tisztelettel:



TIGÁZ Zrt.
Földgázelosztási
igazgató
(Molnár Anikó)




TIGÁZ Zrt.
Műszaki szolgáltatások
vezető
(Oláh Miklós)